

Certificado de Calidad

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducasse Industrial S.A. certifica que el sistema DN-150 OC FT, perteneciente a la línea SEGMENTA, cumple con los requerimientos establecido por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 y UNE-EN 1527:1998 para puertas deslizantes



Información de la prueba:

Clasificación: UNE-EN 1527:1998
ANSI-BHMA A 156.14-2003 GRADO 1

-	6	3	0	-	3	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Peso Puerta: 150 Kg.

Durabilidad: 100.000 ciclos

Realizado en: Laboratorio del Centro de Investigación e Ingeniería de Productos (Referencia ensayo 875-270101)

Información adicional:


Rodamientos: Rectificados y recubiertos por resina termoplástica virgen de pigmento naranja.

Frenos: Resina termoplástica de pigmento gris

Pletinas de fijación: Acero laminado espesor 1.9 mm zincado, garantiza 100hrs. en cámara de niebla salina (ASTM-B117-02).

Riel: U-150 o U-150 Recto de aluminio AA 6063 T5 anodizado mate

Sistema de Gestión de Calidad: Supervisión interna y externa en conformidad con ISO 9001:2008 según certificado n° 58655-2009 AQ-CHL-RvA con validez hasta el 25/04/2012



Certificado n°

PL-90-V_01-0611