

Certificado de Calidad

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducasse Industrial S.A. certifica que el sistema DN-150 VD, perteneciente a la línea SEGMENTA, cumple con los requerimientos establecido por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 y UNE-EN 1527:1998 para puertas deslizantes

**Información de la prueba:**

Clasificación: UNE-EN 1527:1998

-	6	3	0	-	3	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANSI-BHMA A 156.14-2003 GRADO 1

Peso Puerta: 150 kg.

Durabilidad: 100.000 ciclos

Realizado en: Laboratorio del Centro de Investigación e Ingeniería de Productos. Referencia ensayo 350-200409

Información adicional:


Rodamientos: Rectificados y recubiertos por resina termoplástica virgen de pigmento naranja

Chasis y frenos: Resina termoplástica de pigmento gris

Mordazas: Aluminio AA 6063 T5 anodizado mate

Riel: U-150 y U-150 recto fabricado en Aluminio AA 6063 T5 anodizado mate

Sistema de Gestión de Calidad: Supervisión interna y externa en conformidad con ISO 9001:2008 según certificado nº 58655-2009 AQ-CHL-RvA con validez hasta el 25/04/2012



Certificado nº

PL-SG-10-V02_0111