

Certificado de Calidad

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducasse Industrial S.A. certifica que el sistema DN-50 CF, perteneciente a la línea SEGMENTA, cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 y UNE-EN 1527:1998 para puertas livianas



Información de la prueba:

Clasificación: UNE-EN 1527:1998

-	6	1	0	-	3	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANSI-BHMA A 156.14-2003 GRADO 1

Peso Puerta: 50 kg.

Durabilidad: 100.000 ciclos

Realizada en: Laboratorio del Centro de Investigación e Ingeniería de Productos con puertas de 800 mm de ancho. Referencia ensayo 730-210610

Información adicional:


Rodamientos: Acero rectificado y recubiertos por resina termoplástica virgen de pigmento gris.

Chasis y frenos: Resina termoplástica de pigmento gris

Pletina de sujeción: Acero laminado espesor 2,2 mm zincada que garantiza 96 hrs. en cámara de niebla salina (ASTM-B117-02).

Riel: U-45 Aluminio AA 6063 T5 anodizado mate

Sistema de Gestión de Calidad: Supervisión interna y externa en conformidad con ISO 9001:2008 según certificado n° 58655-2009 AQ-CHL-RvA con validez hasta el 25/04/2012



Certificado n°

PL-SG-03-V02_1110