


Certificado de Calidad

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducasse Industrial S.A. certifica que el sistema SIGMA VIDRIO, perteneciente a la línea SEGMENTA, cumple con los requerimientos establecido por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 y UNE-EN 1527:1998 para puertas deslizantes.




Información de la prueba:

Clasificación:	UNE-EN 1527:1998	-	6	3	0	-	3	-	1	3
	ANSI-BHMA A 156.14-2003	DURABILIDAD: GRADO 1								
Peso Puerta:	120 Kg.									
Durabilidad:	100.000 ciclos (referencia ensayo 823-031210)									
Realizado en:	Laboratorio del Centro de Investigación e Ingeniería de Productos									

Información adicional:

Rodamientos:	Acero templado y recubiertos por resina termoplástica virgen de pigmento naranja.
Chasis:	Aleación no ferrosa con terminación superficial anodizado
Mordazas:	Aluminio AA 6063 T5 anodizado
Riel:	Riel completo, medio riel, kit curvas y conectores riel en Aluminio AA 6063 T5 anodizado
Sistema de Gestión de Calidad:	Supervisión interna y externa en conformidad con ISO 9001:2008 según certificado n° 58655-2009 AQ-CHL-RvA con validez hasta el 25/04/2012



Certificado n°

PL-SG-06-V01_1210